



COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ

SEDE – SUPRIO – SUPGUA – NITPOR

ATA DA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CDRJ (SEDE – SUPRIO – SUPGUA – NITPOR).

Aos quinze dias do mês de maio de dois mil e dezenove, na sala 203 do edifício-sede da Companhia Docas do Rio de Janeiro, à Rua do Acre, nº. 21, segundo andar, foi realizada a primeira reunião ordinária da COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES da COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO, incluindo Porto do Rio de Janeiro e de Niterói. Esta reunião foi convocada e presidida pelo Presidente da CIPA, Sra. Ellen Cristina Moratelli R Medeiros de Mello, Regº 6980, em conformidade com o item 5.19 (a) da Norma Regulamentadora nº 5.

A reunião contou com a participação dos membros: a Srª. Mônica Duarcha Vianna, Regº. 9251, Membro Efetivo pelo empregador; o Sr. Flavio Palmeiro do Amaral, Regº. 7494, Membro Efetivo eleito pelos empregados; o Sr. Moises Goular Lessa, Regº. 9560, Membro Efetivo eleito pelos empregados; o Sr. Silvia Regina Chaves Alves, Regº. 9041; , Membro Efetivo pelo empregador; a Srª. Evelaine Pereira Portugal Gouveia, Regº 9554, Membro efetiva pelo empregador, representando o Porto de Niterói; o Sr. Artidonio Eduardo Bezerra, Regº 4672, Membro Efetivo eleito pelos empregados; e o Luis Fernando de Oliveira Guedes, Regº. 8033, como convidado.

Dando início aos trabalhos, às dez horas, a Presidente – Srª. Ellen Cristina agradeceu a presença de todos, passando a palavra inicialmente para a Sr. José Luis que fez o seguinte registro: Os extintores do prédio sede da Cia Docas estão no chão e não suspenso como deveriam. O Sr. Moises informou que: ao fazer uma vistoria no telhado do 12º andar conferiu uma situação degradante, sem manutenção. Posteriormente, o Engenheiro Luis Francisco, Regº.1193, foi acionado pela Sra Ellen Cristina, fazendo uma vistoria e atestou que não havia risco desabamento. O Sr Amaral sugeriu que: seja feita uma redistribuição de salas, de modo que o peso seja uniformizado trazendo mais segurança ao edifício Sede. O Sr Artidonio Bezerra informou que duas vezes por semana eram feitas drenagens para retirada de água do subsolo do edifício Sede, feito com o apoio da equipe de manutenção, o que atualmente não acontece mais. O convidado Guedes informou que: a Cia Docas está providenciando o PCMSO obrigatório a qual abrangerá todos os empregados em 30 dias. Que: a GerSet fez compras de EPI's (capacetes e botas). O Sr. Amaral informou que: há necessidade de se retirar as lâmpadas do Subsolo devido a probabilidade de um curto. O Sr. Guedes



informou que: a Cia Docas está fazendo um levantamento para obtenção uma brigada de incêndio.

Dada a palavra a Presidente da CIPA, o Sr. Ellen Morattelli que nada a mais existindo a ser discutido, deu-se por encerrada esta Reunião às onze horas e cinquenta e cinco minutos.

ELLEN C MORATELLI R M DE MELLO - 6980

Presidente da CIPA/CDRJ 2019/2020

MEMBROS EFETIVOS

EMPREGADOR

TRABALHADORES

MÔNICA DUARCHA VIANNA - 9251

ARTIDONIO E BEZERRA – 4672

MOISÉS GOULART LESSA - 9560

FLAVIO P DO AMARAL – 7494

SILVIA REGINA C ALVES – 9041

TRABALHADORES -suplente

EVELAINE P P GOUVÊA - 9554

JOSÉ LUIS P DE MEDEIROS - 7440

CONVIDADOS

LUIS FERNANDO DE O GUEDES - 8033